



Alle "studio's" zijn beschermde subbrandcompartimenten (brandwerende scheidings 30 min. WBDBO).  
Waarbij 2 slaapkamers evt. kunnen worden samengevoegd tot 1 beschermd subbrandcompartiment. Opgeteld zijn deze samen < 500m2, zodat het beschermd sub-brandcompartiment gewaarborgd blijft.  
Compartimenteringscheiding 60 min. WBDBO.

Brandcompartiment 1: 291,1m<sup>2</sup> (bg.gr.) + 170,4m<sup>2</sup> (1e verd.) = 461,5m<sup>2</sup>

Brandcompartiment 2: 320,7m<sup>2</sup> (bg.gr.) + 441,4m<sup>2</sup> (1e verd.) = 762,1m<sup>2</sup>