



BRAND	
	Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 op basis van een goed te keuren PVE
	noodverlichting - 1 Lux op vloernivo in gehele ruimte Noodverlichtingsinstallatie volgens NEN-EN 1838
	noodverlichting buiten
	Transparant verlichtings armatuur met automatische batterij omschakeling i.b.v. vluchtwegaanduiding.
	WBDBO 60 min.
	brandcompartiment
	Brandmeldcentrale
	Vluchtdeuren, voorzien van een sluiting, waarbij de deur gemakkelijk van binnenuit te openen is, zonder gebruikmaking van losse voorwerpen.
	De brandslanghaspel met 20 / 30 m1 slanglengte aangesloten op de waterleiding te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m3/h met een minimale statische druk bij mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
	handbrandblusser

Hoort bij besluit van het college van Brummen
 BESLUIT-2021-0790-AO-24-loopafstanden

DEFINITIEF ONTWERP

Aanvraag Omgevingsvergunning

	plan: Nieuwbouw Aldi a/d Zutphensestraat te Brummen (locatie Verrij) opdrachtgever: Aldi Groenlo B.V.
onderwerp: Brandslanghaspel en vluchten	projectnr.: 18_025 formaat: A1
datum: 10-07-2020	schaal: 1:100
projectleider: [Redacted] ass.proj.leider: [Redacted] tekenaar: [Redacted]	gewijzigd: a : b : c :
gecontr.: [Redacted]	
blad: 22	

...18_025 DO-003.M