

Aan Gemeente Brummen Afd. Bouw- en Woningtoezicht
T.a.v. Dhr. W. Booiman
Telefoon 0575-568 524


Van ing. R.J.W. (René) van Brandenburg
Datum Nijmegen, 18-8-2022
Aantal bladen 1+1

Werk Stuijvenburchstraat 107a te Eerbeek
Archiefnummer 22006 / 2022-1249
Betreft controleronde 01

Geachte heer Booiman,

De ingediende stukken zijn voorwaardelijk akkoord en geven aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Voor deze controleronde zullen wij een bedrag van € 200,- (excl. BTW) in rekening brengen.



Archiefnummer 22006 / 2022-1249
Werk Stuijvenburchstraat 107a te Eerbeek
Onderdeel Controle constructieve gegevens, Bouwbesluit 2012,
volgens categorie 2 van het toetsingsprotocol
Projectleider ing. P. Willemsen
Controleur ing. R.J.W. van Brandenburg
Betreft controleronde 01
Aantal bladen 1+1

Constructeur Goudstikker | De Vries

Nijmegen, 18-08-2022

Hieronder is vermeld welke stukken door JVZ zijn ontvangen ten behoeve van de constructieve toets aan het bouwbesluit 2012. Deze toets wordt door JVZ uitgevoerd in opdracht van de gemeente Brummen, contactpersoon: dhr. W. Booiman, afdeling Dienstverlening, telefoon 0575-56 85 24.

De ingediende stukken zijn voorwaardelijk akkoord en geven aanleiding tot het maken van opmerkingen.
- Gewichts- en stabiliteitsberekening wordt aangeleverd.

Later, uiterlijk drie weken voor uitvoering, in te dienen gegevens:

- Overzichtstekeningen met onderbouwende berekeningen
- Vorm- en wapeningsgegevens van de fundering
- Uitvoeringsgegevens systeembloeren
- Detailberekeningen van staalconstructie; de verbindingen

Aandachtspunt: voor de begane grondvloer wordt een maximaal opgelegde belasting van 4,0 en 6,0 kN/m² gehanteerd. Voor supermarkten is dit regulier 10 kN/m².

Overzicht documenten		controleronde 01
Document - omschrijving	Afzender	Datum
2022-1249-R01-constructieve_uitgangspunten_04-03-2022.pdf	Goudstikker De Vries	4-3-2022
2022-1249-HT-300_Gevels bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-HT-201_Doorsneden_F_t-m_I bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-HT-200_Doorsneden_A_t-m_E bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-HT-120_Dakoverzicht bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-HT-110_Verdieping bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-HT-100_Begane_grond bestaand.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-400_Principedetails.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-201_Doorsneden_F_t-m_I.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-200_Doorsneden_A_t-m_E.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-120_Dakoverzicht nieuw.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-110_Verdieping nieuw.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-100_Begane_grond- nieuw.pdf	K3H architecten	28-3-2022
2022-1249-DO-000_Situatie.pdf	K3H architecten	28-3-2022
Ontvangen d.d.	16-8-2022	